

**DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DA COVILHÃ****EDITAL n.º 1/2021****ZONA DE ABASTECIMENTO: PENHAS DA SAÚDE****1º TRIMESTRE
01 de Janeiro
a
31 de Março**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetros | Valor Paramétrico (VP) | | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| | VP | Unidade | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> | 0 | N/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Bactérias coliformes | 0 | N/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Desinfetante residual | --- | mg/l | 0,57 | 0,99 | --- | --- | 2 | 2 | 100% |
| Alumínio | 200 | µg/L Al | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Amónio | 0,50 | mg/l NH4 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Número de colónias a 22 °C | --- | N/ml | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 36 °C | --- | N/ml | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Condutividade | 2500 | µS/cm a 20 °C | 49,9 | 49,9 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| <i>Clostridium perfringens</i> | 0 | N/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cor | 20 | mg/l PtCo | <5 | <5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| pH | ≥6,5 e ≤9,5 | Unidades pH | 7,2 | 7,2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Ferro | 200 | µg/l Fe | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Manganês | 50 | µg/l Mn | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Nitritos | 0,50 | mg/l NO2 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Oxidabilidade | 5 | mg/l O2 | 1,3 | 1,3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cheiro a 25°C | 3 | Fator de diluição | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sabor a 25°C | 3 | Fator de diluição | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Turvação | 4 | UNT | <0,20 | <0,20 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Antimónio ¹ | 5,0 | µg/l Sb | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Arsénio ¹ | 10 | µg/l As | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzeno ¹ | 1,0 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzo(a)pireno | 0,010 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Boro ¹ | 1,0 | mg/l B | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Bromatos ¹ | 10 | µg/l BrO3 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cádmio ¹ | 5,0 | µg/l Cd | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cálcio | --- | mg/l Ca | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Chumbo | 10 | µg/l Pb | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cianetos ¹ | 50 | µg/l CN | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cloretos ¹ | 250 | mg/l Cl | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cobre | 2,0 | mg/l Cu | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Crómio | 50 | µg/l Cr | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| 1,2 – dicloroetano ¹ | 3,0 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Dureza total | --- | mg/l CaCO3 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Enterococos | 0 | N/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Fluoretos ¹ | 1,5 | mg/l F | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Magnésio | --- | mg/l Mg | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Mercurio ¹ | 1,0 | µg/l Hg | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Nitratos ¹ | 50 | mg/l NO3 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Níquel | 20 | µg/l Ni | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Selénio ¹ | 10 | µg/l Se | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Sódio ¹ | 200 | mg/l Na | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Sulfatos ¹ | 250 | mg/l SO4 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Carbono Orgânico Total | --- | mg/l C | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano ¹ : | 10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Tetracloroetano ¹ | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Tricloroetano ¹ | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos: | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzo(b)fluoranteno | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzo(k)fluoranteno | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzo(ghi)perileno | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Trihalometanos - total: | 100 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Clorofórmio | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Bromofórmio | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Bromodiclorometano | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Dibromoclorometano | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Pesticidas ¹ – total | 0,50 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Clorpirifos ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Desetilaterbutilazina ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Diurão ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Imidaclopride ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Ometoato ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Terbutilazina ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Dimetoato ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Dose Indicativa ¹ | 0,10 | mSv | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Alfa Total ¹ | --- | Bq/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Beta Total ¹ | --- | Bq/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Radão | 500 | Bq/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |

NOTA 1: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhã, eemInformação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração:

(José Miguel Oliveira)

Data da publicação: 31/05/2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetros | Valor Paramétrico (VP) | | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| | VP | Unidade | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> | 0 | N/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes | 0 | N/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual | --- | mg/l | 1,1 | 1,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio | 200 | µg/L Al | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Amónio | 0,50 | mg/l NH4 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Número de colónias a 22 °C | --- | N/ml | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Número de colónias a 36 °C | --- | N/ml | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Condutividade | 2500 | µS/cm a 20 °C | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> | 0 | N/100 ml | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cor | 20 | mg/l PtCo | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| pH | ≥6,5 e ≤9,5 | Unidades pH | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Ferro | 200 | µg/l Fe | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Manganés | 50 | µg/l Mn | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Nitritos | 0,50 | mg/l NO2 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Oxidabilidade | 5 | mg/l O2 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cheiro a 25°C | 3 | Fator de diluição | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Sabor a 25°C | 3 | Fator de diluição | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Turvação | 4 | UNT | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Antimónio ¹ | 5,0 | µg/l Sb | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Arsénio ¹ | 10 | µg/l As | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzeno ¹ | 1,0 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzo(a)pireno | 0,010 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Boro ¹ | 1,0 | mg/l B | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Bromatos ¹ | 10 | µg/l BrO3 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cádmio ¹ | 5,0 | µg/l Cd | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cálcio | --- | mg/l Ca | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Chumbo | 10 | µg/l Pb | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cianetos ¹ | 50 | µg/l CN | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cloretos ¹ | 250 | mg/l Cl | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cobre | 2,0 | mg/l Cu | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Crómio | 50 | µg/l Cr | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| 1,2 - dicloroetano ¹ | 3,0 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Dureza total | --- | mg/l CaCO3 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Enterococos | 0 | N/100 ml | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Fluoretos ¹ | 1,5 | mg/l F | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Magnésio | --- | mg/l Mg | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Mercúrio ¹ | 1,0 | µg/l Hg | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Nitratos ¹ | 50 | mg/l NO3 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Níquel | 20 | µg/l Ni | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Selénio ¹ | 10 | µg/l Se | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Sódio ¹ | 200 | mg/l Na | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Sulfatos ¹ | 250 | mg/l SO4 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Carbono Orgânico Total | --- | mg/l C | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano ¹ : | 10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Tetracloroetano ¹ | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Tricloroetano ¹ | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos: | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzo(b)fluoranteno | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzo(k)fluoranteno | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzo(ghi)perileno | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Trihalometanos - total: | 100 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Clorofórmio | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Bromofórmio | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Bromodichlorometano | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Dibromoclorometano | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Pesticidas ¹ - total | 0,50 | µg/l | <0,1 | <0,1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Clorpirifos ¹ | 0,10 | µg/l | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desetilaterbutilazina ¹ | 0,10 | µg/l | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Diurão ¹ | 0,10 | µg/l | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Imidaclopride ¹ | 0,10 | µg/l | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Ometoato ¹ | 0,10 | µg/l | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Terbutilazina ¹ | 0,10 | µg/l | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dimetoato ¹ | 0,10 | µg/l | <0,03 | <0,03 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Dose Indicativa ¹ | 0,10 | mSv | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Alfa Total ¹ | --- | Bq/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Beta Total ¹ | --- | Bq/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Radão | 500 | Bq/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |

NOTA 1: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhã, eem

informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração:

(José Miguel Oliveira)

Data da publicação: 16/08/2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetros | Valor Paramétrico (VP) | | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| | VP | Unidade | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> | 0 | N/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Bactérias coliformes | 0 | N/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Desinfetante residual | --- | mg/l | 0,85 | 1,1 | --- | --- | 2 | 2 | 100% |
| Alumínio | 200 | µg/L Al | 50 | 50 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Amónio | 0,50 | mg/l NH4 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 22 °C | --- | N/ml | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Número de colónias a 36 °C | --- | N/ml | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Condutividade | 2500 | µS/cm a 20 °C | 55,0 | 55,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| <i>Clostridium perfringens</i> | 0 | N/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cor | 20 | mg/l PtCo | <5 | <5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| pH | ≥6,5 e ≤9,5 | Unidades pH | 7,3 | 7,3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Ferro | 200 | µg/l Fe | 170 | 170 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Manganês | 50 | µg/l Mn | <10 | <10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Nitritos | 0,50 | mg/l NO2 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Oxidabilidade | 5 | mg/l O2 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cheiro a 25°C | 3 | Fator de diluição | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Sabor a 25°C | 3 | Fator de diluição | <1 | <1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Turvação | 4 | UNT | <0,20 | <0,20 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Antimónio ¹ | 5,0 | µg/l Sb | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Arsénio ¹ | 10 | µg/l As | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzeno ¹ | 1,0 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzo(a)pireno | 0,010 | µg/l | <0,002 | <0,002 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Boro ¹ | 1,0 | mg/l B | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Bromatos ¹ | 10 | µg/l BrO3 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cádmio ¹ | 5,0 | µg/l Cd | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cálcio | --- | mg/l Ca | 2,2 | 2,2 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Chumbo | 10 | µg/l Pb | 5,1 | 5,1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cianetos ¹ | 50 | µg/l CN | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cloretos ¹ | 250 | mg/l Cl | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cobre | 2,0 | mg/l Cu | 0,021 | 0,021 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Crómio | 50 | µg/l Cr | <5,0 | <5,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 1,2 - dicloroetano ¹ | 3,0 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Dureza total | --- | mg/l CaCO3 | 7,0 | 7,0 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Enterococos | 0 | N/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Fluoretos ¹ | 1,5 | mg/l F | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Magnésio | --- | mg/l Mg | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Mercurio ¹ | 1,0 | µg/l Hg | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Nitratos ¹ | 50 | mg/l NO3 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Níquel | 20 | µg/l Ni | <5,0 | <5,0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Selénio ¹ | 10 | µg/l Se | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Sódio ¹ | 200 | mg/l Na | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Sulfatos ¹ | 250 | mg/l SO4 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Carbono Orgânico Total | --- | mg/l C | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano ¹ | 10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Tetracloroetano ¹ | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Tricloroetano ¹ | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos: | 0,10 | µg/l | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Benzo(b)fluoranteno | --- | µg/l | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Benzo(k)fluoranteno | --- | µg/l | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Benzo(ghi)perileno | --- | µg/l | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | µg/l | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Trihalometanos - total: | 100 | µg/l | 33 | 33 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Clorofórmio | --- | µg/l | 29 | 29 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Bromofórmio | --- | µg/l | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Bromodiclorometano | --- | µg/l | 4 | 4 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Dibromoclorometano | --- | µg/l | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Pesticidas ¹ - total | 0,50 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Clorpirrifos ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Desetilaterbutilazina ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Diurão ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| imidaclopride ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Ometoato ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Terbutilazina ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Dimetoato ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Dose Indicativa ¹ | 0,10 | mSv | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Alfa Total ¹ | --- | Bq/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Beta Total ¹ | --- | Bq/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Radão | 500 | Bq/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |

NOTA 1: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração:

(José Miguel Oliveira)

Data da publicação: 06/12/2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetros | Valor Paramétrico (VP) | | Valores obtidos | | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| | VP | Unidade | Mínimo | Máximo | | | Agendadas | Realizadas | |
| <i>Escherichia coli</i> | 0 | N/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias coliformes | 0 | N/100 ml | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Desinfetante residual | --- | mg/l | 0,20 | 0,20 | --- | --- | 1 | 1 | 100% |
| Alumínio | 200 | µg/L Al | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Amónio | 0,50 | mg/l NH4 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Número de colónias a 22 °C | --- | N/ml | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Número de colónias a 36 °C | --- | N/ml | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Condutividade | 2500 | µS/cm a 20 °C | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| <i>Clostridium perfringens</i> | 0 | N/100 ml | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cor | 20 | mg/l PtCo | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| pH | ≥6,5 e ≤9,5 | Unidades pH | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Ferro | 200 | µg/l Fe | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Manganês | 50 | µg/l Mn | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Nitratos ¹ | 50 | mg/l NO3 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Nitritos | 0,50 | mg/l NO2 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Oxidabilidade | 5 | mg/l O2 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cheiro a 25°C | 3 | Fator de diluição | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Sabor a 25°C | 3 | Fator de diluição | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Turvação | 4 | UNT | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Antimónio ¹ | 5,0 | µg/l Sb | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Arsénio ¹ | 10 | µg/l As | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzeno ¹ | 1,0 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzo(a)pireno | 0,010 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Boro ¹ | 1,0 | mg/l B | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Bromatos ¹ | 10 | µg/l BrO3 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cádmio ¹ | 5,0 | µg/l Cd | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cálcio | --- | mg/l Ca | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Chumbo | 10 | µg/l Pb | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cianetos ¹ | 50 | µg/l CN | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cobre | 2,0 | mg/l Cu | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Crómio | 50 | µg/l Cr | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| 1,2 - dicloroetano ¹ | 3,0 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Dureza total | --- | mg/l CaCO3 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Enterococos | 0 | N/100 ml | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Fluoretos ¹ | 1,5 | mg/l F | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Magnésio | --- | mg/l Mg | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Mercurio ¹ | 1,0 | µg/l Hg | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Níquel | 20 | µg/l Ni | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Selénio ¹ | 10 | µg/l Se | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Cloretos ¹ | 250 | mg/l Cl | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Sódio ¹ | 200 | mg/l Na | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Sulfatos ¹ | 250 | mg/l SO4 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Carbono Orgânico Total | --- | mg/l C | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Tetracloroetano e Tricloroetano ¹ : | 10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Tetracloroetano ¹ | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Tricloroetano ¹ | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos: | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzo(b)fluoranteno | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzo(k)fluoranteno | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Benzo(ghi)perileno | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Trihalometanos - total: | 100 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Clorofórmio | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Bromofórmio | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Bromodichlorometano | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Dibromochlorometano | --- | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Pesticidas ¹ - total | 0,50 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Clorpirifos ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Desetilaterbutilazina ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Diurão ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Imidaclopride ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Ometoato ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Terbutilazina ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Dimetoato ¹ | 0,10 | µg/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Dose Indicativa ¹ | 0,10 | mSv | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Alfa Total ¹ | --- | Bq/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Beta Total ¹ | --- | Bq/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |
| Radão | 500 | Bq/l | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | --- |

NOTA 1: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração:

(José Miguel Oliveira)

Data da publicação: 10/02/2021