

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetros                                    | Valor Paramétrico (VP) |                        | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |            | % Análises Realizadas |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|                                               | VP                     | Unidade                | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas           | Realizadas |                       |
| <i>Escherichia coli</i>                       | 0                      | N/100 ml               | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Bactérias coliformes                          | 0                      | N/100 ml               | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Desinfetante residual                         | ---                    | mg/l                   | 0,47            | 0,47   | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Alumínio                                      | 200                    | µg/L Al                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Amónio                                        | 0,50                   | mg/l NH <sub>4</sub>   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Número de colónias a 22 °C                    | ---                    | N/ml                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Condutividade                                 | 2500                   | µS/cm a 20 °C          | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| <i>Clostridium perfringens</i>                | 0                      | N/100 ml               | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cor                                           | 20                     | mg/l PtCo              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| pH                                            | ≥6,5 e ≤9,5            | Unidades pH            | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Ferro                                         | 200                    | µg/l Fe                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Manganês                                      | 50                     | µg/l Mn                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Nitritos                                      | 0,50                   | mg/l NO <sub>2</sub>   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Oxidabilidade                                 | 5                      | mg/l O <sub>2</sub>    | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cheiro a 25°C                                 | 3                      | Fator de diluição      | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Sabor a 25°C                                  | 3                      | Fator de diluição      | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Turvação                                      | 4                      | UNT                    | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Antimônio <sup>1</sup>                        | 10                     | µg/l Sb                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Arsénio <sup>1</sup>                          | 10                     | µg/l As                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzeno <sup>1</sup>                          | 1,0                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(a)pireno                                | 0,010                  | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Boro <sup>1</sup>                             | 1,5                    | mg/l B                 | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Bromatos <sup>1</sup>                         | 10                     | µg/l BrO <sub>3</sub>  | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cádmio <sup>2</sup>                           | 5,0                    | µg/l Cd                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cálcio                                        | ---                    | mg/l Ca                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Chumbo                                        | 10                     | µg/l Pb                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cianetos <sup>1</sup>                         | 50                     | µg/l CN                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cloretos <sup>1</sup>                         | 250                    | mg/l Cl                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cloritos                                      | 0,70                   | mg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cloratos                                      | 0,70                   | mg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cobre                                         | 2,0                    | mg/l Cu                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Crómio                                        | 50                     | µg/l Cr                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| 1,2 - dicloroetano <sup>1</sup>               | 3,0                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dureza total                                  | ---                    | mg/l CaCO <sub>3</sub> | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Enterococos                                   | 0                      | N/100 ml               | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Fluoretos <sup>1</sup>                        | 1,5                    | mg/l F                 | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Magnésio                                      | ---                    | mg/l Mg                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Mercurio <sup>1</sup>                         | 1,0                    | µg/l Hg                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Nitratos <sup>1</sup>                         | 50                     | mg/l NO <sub>3</sub>   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Níquel                                        | 20                     | µg/l Ni                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Potássio                                      | ---                    | mg/l K                 | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Selénio <sup>1</sup>                          | 20                     | µg/l Se                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Sódio <sup>2</sup>                            | 200                    | mg/l Na                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Sulfatos <sup>1</sup>                         | 250                    | mg/l SO <sub>4</sub>   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Tetradoetoeno e Tricloroetoeno <sup>1</sup> : | 10                     | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Tetradoetoeno <sup>1</sup>                    | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Tricloroetoeno <sup>1</sup>                   | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos:      | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(b)fluoranteno                           | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(k)fluoranteno                           | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(ghi)perileno                            | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                        | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Trihalometanos - total:                       | 100                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Clorofórmio                                   | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Bromofórmio                                   | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Bromodichlorometano                           | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dibromochlorometano                           | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Pesticidas <sup>1</sup> - total               | 0,50                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Clorpirifos <sup>1</sup>                      | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Desetilaterbutilazina <sup>1</sup>            | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Diurão <sup>1</sup>                           | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Imidaclopride <sup>1</sup>                    | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Ometoato <sup>1</sup>                         | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Terbutilazina <sup>1</sup>                    | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dimetoato <sup>1</sup>                        | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dimetenamida-P <sup>1</sup>                   | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Metribuzina <sup>1</sup>                      | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| M656PH051 <sup>1</sup>                        | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Glifosato <sup>1</sup>                        | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| AMPA <sup>1</sup>                             | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dose Indicativa <sup>1</sup>                  | 0,10                   | mSv                    | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Alfa Total <sup>1</sup>                       | ---                    | Bq/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Beta Total <sup>1</sup>                       | ---                    | Bq/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Radão                                         | 500                    | Bq/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |

NOTA 1: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICoVI - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):  
Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração:

(João Carlos Izidoro Marques)

Data da publicação: 14/05/2025

|  <div>ÁGUAS DA COVILHÃ</div>                                                                                                                                                                                     | DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO<br>CONCELHO DA COVILHÃ |                   |                 |        |                            |                                | EDITAL n.º 2/2025                               |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ZONA DE ABASTECIMENTO: <u>BOUCA</u>                                                  |                   |                 |        |                            |                                | 2º TRIMESTRE<br>01 de Abril<br>a<br>30 de Junho |            |                       |
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). |                                                                                      |                   |                 |        |                            |                                |                                                 |            |                       |
| Parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Paramétrico (VP)                                                               |                   | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP            | N.º Análises (PCQA)                             |            | % Análises Realizadas |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VP                                                                                   | Unidade           | Mínimo          | Máximo |                            |                                | Agendadas                                       | Realizadas |                       |
| <i>Escherichia coli</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                    | N/100 ml          | 0               | 0      | 0                          | 100%                           | 2                                               | 2          | 100%                  |
| Bactérias coliformes                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                    | N/100 ml          | 0               | 0      | 0                          | 100%                           | 2                                               | 2          | 100%                  |
| Desinfetante residual                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                    | mg/l              | 0,68            | 0,74   | —                          | —                              | 2                                               | 2          | 100%                  |
| Alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200                                                                                  | µg/L Al           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Amónio                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,50                                                                                 | mg/l NH4          | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Número de colónias a 22 °C                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                    | N/ml              | N.D.            | N.D.   | —                          | —                              | 1                                               | 1          | 100%                  |
| Condutividade                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2500                                                                                 | µS/cm a 20 °C     | 81,3            | 81,3   | 0                          | 100%                           | 1                                               | 1          | 100%                  |
| <i>Clostridium perfringens</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                    | N/100 ml          | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Cor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                                                                                   | mg/l PtCo         | <5,0            | <5,0   | 0                          | 100%                           | 1                                               | 1          | 100%                  |
| pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥6,5 e ≤9,5                                                                          | Unidades pH       | 7,5             | 7,5    | 0                          | 100%                           | 1                                               | 1          | 100%                  |
| Ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200                                                                                  | µg/l Fe           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Manganês                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                                                                                   | µg/l Mn           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Nitritos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,50                                                                                 | mg/l NO2          | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Oxidabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                    | mg/l O2           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Cheiro a 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                    | Fator de diluição | <1              | <1     | 0                          | 100%                           | 1                                               | 1          | 100%                  |
| Sabor a 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                    | Fator de diluição | <1              | <1     | 0                          | 100%                           | 1                                               | 1          | 100%                  |
| Turvação                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                    | UNT               | <0,20           | <0,20  | 0                          | 100%                           | 1                                               | 1          | 100%                  |
| Antimónio <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                                                                   | µg/l Sb           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Arsénio <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                                   | µg/l As           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Benzeno <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0                                                                                  | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Benzo(a)pireno                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,010                                                                                | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Boro <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,5                                                                                  | mg/l B            | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Bromatos <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                                                   | µg/l BrO3         | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Cádmio <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,0                                                                                  | µg/l Cd           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Cálcio                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                    | mg/l Ca           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Chumbo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                                                                   | µg/l Pb           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Cianetos <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                                                                                   | µg/l CN           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Cloretos <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250                                                                                  | mg/l Cl           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Cloritos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,70                                                                                 | mg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Cloratos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,70                                                                                 | mg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Cobre                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,0                                                                                  | mg/l Cu           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Crómio                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                                                                                   | µg/l Cr           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| 1,2 – dicloroetano <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,0                                                                                  | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Dureza total                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                    | mg/l CaCO3        | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Enterococos                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                    | N/100 ml          | 0               | 0      | 0                          | 100%                           | 1                                               | 1          | 100%                  |
| Fluoretos <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,5                                                                                  | mg/l F            | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Magnésio                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                    | mg/l Mg           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Mercurio <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0                                                                                  | µg/l Hg           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Nitratos <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                                                                                   | mg/l NO3          | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Níquel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                                                                   | µg/l Ni           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Potássio                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                    | mg/l K            | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Selénio <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                                                                                   | µg/l Se           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Sódio <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                                                                                  | mg/l Na           | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Sulfatos <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250                                                                                  | mg/l SO4          | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Tetracloroetano e Tricloroetano <sup>1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                   | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Tetracloroetano <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                    | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Tricloroetano <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                    | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos:                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,10                                                                                 | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Benzo(b)fluoranteno                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                    | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Benzo(k)fluoranteno                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                    | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Benzo(ghi)perileno                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                    | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                    | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Trihalometanos - total:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                                                                                  | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Clorofórmio                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                    | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Bromofórmio                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                    | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Bromodiclorometano                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                    | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Dibromoclorometano                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                    | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Pesticidas <sup>1</sup> – total                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,50                                                                                 | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Clorpirifos <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,10                                                                                 | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Desetilaterbutilazina <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,10                                                                                 | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Diurão <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,10                                                                                 | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Imidaclopride <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                                                                                 | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Ometoato <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,10                                                                                 | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Terbutilazina <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                                                                                 | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Dimetoato <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,10                                                                                 | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Dimetenamida-P <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                                                                                 | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Metribuzina <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,10                                                                                 | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| M656PH051 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,10                                                                                 | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Glifosato <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,10                                                                                 | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| AMPA <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,10                                                                                 | µg/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Dose Indicativa <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10                                                                                 | mSv               | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Alfa Total <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                    | Bq/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Beta Total <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                    | Bq/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| Radão                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500                                                                                  | Bq/l              | —               | —      | —                          | —                              | 0                                               | 0          | —                     |
| NOTA 1: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: <u>JCOVI - Infraestruturas da Covilhã, eem</u>                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                   |                 |        |                            |                                |                                                 |            |                       |
| Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):<br>Não se verificaram situações de incumprimento                                                                                                                             |                                                                                      |                   |                 |        |                            |                                |                                                 |            |                       |
| O Presidente do Conselho de Administração:                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                   |                 |        |                            | Data da publicação: 22/08/2025 |                                                 |            |                       |
| <br>(João Carlos Izidoro Marques)                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                   |                 |        |                            |                                |                                                 |            |                       |

**DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DA COVILHÃ****EDITAL n.º 3/2024****ZONA DE ABASTECIMENTO: BOUCA**3º TRIMESTRE  
01 de Julho  
a  
30 de Setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetros                                     | Valor Paramétrico (VP) |                   | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |            | % Análises Realizadas |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|                                                | VP                     | Unidade           | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas           | Realizadas |                       |
| <i>Escherichia coli</i>                        | 0                      | N/100 ml          | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 2                   | 2          | 100%                  |
| Bactérias coliformes                           | 0                      | N/100 ml          | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 2                   | 2          | 100%                  |
| Desinfetante residual                          | ---                    | mg/l              | 0,38            | 0,67   | ---                        | ---                 | 2                   | 2          | 100%                  |
| Alumínio                                       | 200                    | µg/L Al           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Amónio                                         | 0,50                   | mg/l NH4          | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Número de colónias a 22 °C                     | ---                    | N/ml              | N.D.            | N.D.   | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Condutividade                                  | 2500                   | µS/cm a 20 °C     | 88,1            | 88,1   | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| <i>Clostridium perfringens</i>                 | 0                      | N/100 ml          | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cor                                            | 20                     | mg/l PtCo         | <5,0            | <5,0   | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| pH                                             | ≥6,5 e ≤9,5            | Unidades pH       | 7,7             | 7,7    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Ferro                                          | 200                    | µg/l Fe           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Manganês                                       | 50                     | µg/l Mn           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Nitritos                                       | 0,50                   | mg/l NO2          | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Oxidabilidade                                  | 5                      | mg/l O2           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cheiro a 25°C                                  | 3                      | Fator de diluição | <1              | <1     | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Sabor a 25°C                                   | 3                      | Fator de diluição | <1              | <1     | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Turvação                                       | 4                      | UNT               | <0,20           | <0,20  | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Antimónio <sup>1</sup>                         | 10                     | µg/l Sb           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Arsénio <sup>1</sup>                           | 10                     | µg/l As           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzeno <sup>1</sup>                           | 1,0                    | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(a)pireno                                 | 0,010                  | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Boro <sup>1</sup>                              | 1,5                    | mg/l B            | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Bromatos <sup>1</sup>                          | 10                     | µg/l BrO3         | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cádmio <sup>1</sup>                            | 5,0                    | µg/l Cd           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cálcio                                         | ---                    | mg/l Ca           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Chumbo                                         | 10                     | µg/l Pb           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cianetos <sup>1</sup>                          | 50                     | µg/l CN           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cloretos <sup>1</sup>                          | 250                    | mg/l Cl           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cloritos                                       | 0,70                   | mg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cloratos                                       | 0,70                   | mg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cobre                                          | 2,0                    | mg/l Cu           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Crómio                                         | 50                     | µg/l Cr           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| 1,2 – dicloroetano <sup>1</sup>                | 3,0                    | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dureza total                                   | ---                    | mg/l CaCO3        | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Enterococos                                    | 0                      | N/100 ml          | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Fluoretos <sup>1</sup>                         | 1,5                    | mg/l F            | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Magnésio                                       | ---                    | mg/l Mg           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Mercurio <sup>1</sup>                          | 1,0                    | µg/l Hg           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Nitratos <sup>1</sup>                          | 50                     | mg/l NO3          | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Níquel                                         | 20                     | µg/l Ni           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Potássio                                       | ---                    | mg/l K            | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Selénio <sup>1</sup>                           | 20                     | µg/l Se           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Sódio <sup>1</sup>                             | 200                    | mg/l Na           | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Sulfatos <sup>1</sup>                          | 250                    | mg/l SO4          | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Tetracloroetano e Tricloroetano <sup>1</sup> : | 10                     | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Tetracloroetano <sup>1</sup>                   | ---                    | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Tricloroetano <sup>1</sup>                     | ---                    | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos:       | 0,10                   | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(b)fluoranteno                            | ---                    | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(k)fluoranteno                            | ---                    | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(ghi)perileno                             | ---                    | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                         | ---                    | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Trihalometanos - total:                        | 100                    | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Clorofórmio                                    | ---                    | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Bromofórmio                                    | ---                    | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Bromodiclorometano                             | ---                    | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dibromoclorometano                             | ---                    | µg/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Pesticidas <sup>1</sup> – total                | 0,50                   | µg/l              | <0,03           | <0,03  | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Clorpirifos <sup>1</sup>                       | 0,10                   | µg/l              | <0,03           | <0,03  | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Desetilaterbutilazina <sup>1</sup>             | 0,10                   | µg/l              | <0,030          | <0,030 | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Diurão <sup>1</sup>                            | 0,10                   | µg/l              | <0,030          | <0,030 | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Imidaclopride <sup>1</sup>                     | 0,10                   | µg/l              | <0,030          | <0,030 | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Ometoato <sup>1</sup>                          | 0,10                   | µg/l              | <0,030          | <0,030 | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Terbutilazina <sup>1</sup>                     | 0,10                   | µg/l              | <0,030          | <0,030 | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Dimetoato <sup>1</sup>                         | 0,10                   | µg/l              | <0,030          | <0,030 | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Dimetenamida-P <sup>2</sup>                    | 0,10                   | µg/l              | <0,030          | <0,030 | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Metribuzina <sup>1</sup>                       | 0,10                   | µg/l              | <0,030          | <0,030 | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| M656PH051 <sup>1</sup>                         | 0,10                   | µg/l              | <0,030          | <0,030 | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Dose Indicativa <sup>1</sup>                   | 0,10                   | mSv               | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Alfa Total <sup>1</sup>                        | ---                    | Bq/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Beta Total <sup>1</sup>                        | ---                    | Bq/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Radão                                          | 500                    | Bq/l              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |

NOTA 1: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOV1 - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração:

(João Carlos Izidoro Marques)

Data da publicação: 29-11-2024



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO  
CONCELHO DA COVILHÃ

EDITAL n.º 4/2024

ZONA DE ABASTECIMENTO: BOUCA

4º TRIMESTRE  
01 de Outubro  
a  
31 de Dezembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

| Parâmetros                                     | Valor Paramétrico (VP) |                        | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |            | % Análises Realizadas |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|                                                | VP                     | Unidade                | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas           | Realizadas |                       |
| <i>Escherichia coli</i>                        | 0                      | N/100 ml               | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Bactérias coliformes                           | 0                      | N/100 ml               | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Desinfetante residual                          | ---                    | mg/l                   | 0,45            | 0,45   | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Alumínio                                       | 200                    | µg/L Al                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Amónio                                         | 0,50                   | mg/l NH <sub>4</sub>   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Número de colónias a 22 °C                     | ---                    | N/ml                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Condutividade                                  | 2500                   | µS/cm a 20 °C          | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| <i>Clostridium perfringens</i>                 | 0                      | N/100 ml               | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cor                                            | 20                     | mg/l PtCo              | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| pH                                             | ≥6,5 e ≤9,5            | Unidades pH            | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Ferro                                          | 200                    | µg/l Fe                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Manganês                                       | 50                     | µg/l Mn                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Nitritos                                       | 0,50                   | mg/l NO <sub>2</sub>   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Oxidabilidade                                  | 5                      | mg/l O <sub>2</sub>    | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cheiro a 25°C                                  | 3                      | Fator de diluição      | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Sabor a 25°C                                   | 3                      | Fator de diluição      | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Turvação                                       | 4                      | UNT                    | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Antimónio <sup>1</sup>                         | 10,0                   | µg/l Sb                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Arsénio <sup>1</sup>                           | 10                     | µg/l As                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzeno <sup>1</sup>                           | 1,0                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(a)pireno                                 | 0,010                  | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Boro <sup>1</sup>                              | 1,5                    | mg/l B                 | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Bromatos <sup>1</sup>                          | 10                     | µg/l BrO <sub>3</sub>  | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cádmio <sup>1</sup>                            | 5,0                    | µg/l Cd                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cálcio                                         | ---                    | mg/l Ca                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Chumbo                                         | 10                     | µg/l Pb                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cianetos <sup>1</sup>                          | 50                     | µg/l CN                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cloretos <sup>1</sup>                          | 250                    | mg/l Cl                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cloritos                                       | 0,70                   | mg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cloratos                                       | 0,70                   | mg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Cobre                                          | 2,0                    | mg/l Cu                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Crómio                                         | 50                     | µg/l Cr                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| 1,2 – dicloroetano <sup>1</sup>                | 3,0                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dureza total                                   | ---                    | mg/l CaCO <sub>3</sub> | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Enterococos                                    | 0                      | N/100 ml               | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Fluoretos <sup>1</sup>                         | 1,5                    | mg/l F                 | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Magnésio                                       | ---                    | mg/l Mg                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Mercurio <sup>1</sup>                          | 1,0                    | µg/l Hg                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Nitratos <sup>1</sup>                          | 50                     | mg/l NO <sub>3</sub>   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Níquel                                         | 20                     | µg/l Ni                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Potássio                                       | ---                    | mg/l K                 | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Selénio <sup>1</sup>                           | 20                     | µg/l Se                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Sódio <sup>1</sup>                             | 200                    | mg/l Na                | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Sulfatos <sup>1</sup>                          | 250                    | mg/l SO <sub>4</sub>   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Tetracloroetano e Tricloroetano <sup>1</sup> : | 10                     | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Tetracloroetano <sup>1</sup>                   | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Tricloroetano <sup>1</sup>                     | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos:       | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(b)fluoranteno                            | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(k)fluoranteno                            | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Benzo(ghi)perileno                             | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                         | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Trihalometanos - total:                        | 100                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Clorofórmio                                    | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Bromofórmio                                    | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Bromodiclorometano                             | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dibromoclorometano                             | ---                    | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Pesticidas <sup>1</sup> – total                | 0,50                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Clorpirifos <sup>1</sup>                       | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Desetilaterbutilazina <sup>1</sup>             | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Diurão <sup>1</sup>                            | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Imidaclopride <sup>1</sup>                     | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Ometoato <sup>1</sup>                          | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Terbutilazina <sup>1</sup>                     | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dimetoato <sup>1</sup>                         | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dimetenamida-P <sup>1</sup>                    | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Metribuzina <sup>1</sup>                       | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| M656PH051 <sup>1</sup>                         | 0,10                   | µg/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Dose Indicativa <sup>1</sup>                   | 0,10                   | mSv                    | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Alfa Total <sup>1</sup>                        | ---                    | Bq/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Beta Total <sup>1</sup>                        | ---                    | Bq/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |
| Radão                                          | 500                    | Bq/l                   | ---             | ---    | ---                        | ---                 | 0                   | 0          | ---                   |

NOTA 1: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOV1 - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração:

(João Carlos Izidoro Marques)

Data da publicação: 29/01/2025