ADC ÁGUAS DA COVILHÃ

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DA COVILHÃ

EDITAL n.º 1/2026

ZONA DE ABASTECIMENTO: TALISCAS

1º TRIMESTRE
01 de Janeiro
a
31 de Março

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,29	0,29	---	---	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	---
Amónio	0,50	mg/l NH4	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	---
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO2	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5	mg/l O2	---	---	---	---	0	0	---
Cheiro a 25ºC	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	---
Ácidos Haloacéticos	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio[1]	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio[1]	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno[1]	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro[1]	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos[1]	10	µg/l BrO3	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio[1]	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos[1]	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos[1]	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,70	mg/l	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano[1]	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO3	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos[1]	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio[1]	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos[1]	50	mg/l NO3	---	---	---	---	0	0	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---
Selénio[1]	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio[1]	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos[1]	250	mg/l SO4	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno[1]:	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno[1]	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno[1]	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos:	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total:	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas[1] – total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilaterbutilazina[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida-P[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Urânio[1]	30	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa[1]	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total[1]	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Beta Total[1]	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração:

(João Carlos Izidoro Marques)

Data da publicitação: 14/05/2026

ADC ÁGUAS DA COVILHÃ

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DA COVILHÃ

EDITAL n.º 2/2026

ZONA DE ABASTECIMENTO: TALISCAS

2º TRIMESTRE
01 de Abril
a
30 de Junho

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	—	mg/l	0,58	0,76	---	---	2	2	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	---
Amónio	0,50	mg/l NH4	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC	—	N/ml	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade	2500	µS/cm a 20 ºC	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	---
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO2	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5	mg/l O2	---	---	---	---	0	0	---
Cheiro a 25ºC	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	---
Ácidos Haloacéticos	60	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio[1]	10	µg/l Sb	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio[1]	10	µg/l As	3,35	3,35	0	100%	1	1	100%
Benzeno[1]	1,0	µg/l	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro[1]	1,5	mg/l B	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos[1]	10	µg/l BrO3	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio[1]	5,0	µg/l Cd	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio	—	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos[1]	50	µg/l CN	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos[1]	250	mg/l Cl	5,3	5,3	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,70	mg/l	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano[1]	3,0	µg/l	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total	—	mg/l CaCO3	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos[1]	1,5	mg/l F	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Magnésio	—	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio[1]	1,0	µg/l Hg	<0,01	<0,01	0	100%	1	1	100%
Nitratos[1]	50	mg/l NO3	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	—	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---
Selénio[1]	20	µg/l Se	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio[1]	200	mg/l Na	6,1	6,1	0	100%	1	1	100%
Sulfatos[1]	250	mg/l SO4	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno[1]:	10	µg/l	<3 (maior LQ)	<3 (maior LQ)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno[1]	—	µg/l	<3	<3	—	---	1	1	100%
Tricloroeteno[1]	—	µg/l	<0,3	<0,3	—	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos:	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total:	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas[1] – total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida-P[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Soma de PFAS[1]	0.10	µg/l	<0,00150	<0,00150	0	100%	1	1	100%
Urânio[1]	30	µg/l	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa[1]	0,10	mSv	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Alfa Total[1]	—	Bq/l	<0,04	<0,04	—	---	1	1	100%
Beta Total[1]	—	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração:

(João Carlos Izidoro Marques)

Data da publicitação: 21/08/2026

ADC ÁGUAS DA COVILHÃ

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DA COVILHÃ

EDITAL n.º 3/2025

ZONA DE ABASTECIMENTO: TALISCAS

3º TRIMESTRE
01 de Julho
a
30 de Setembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	—	mg/l	0,84	1,0	---	---	2	2	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	---
Amónio	0,50	mg/l NH4	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC	—	N/ml	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	---
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO2	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5	mg/l O2	---	---	---	---	0	0	---
Cheiro a 25ºC	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio[1]	10	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio[1]	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno[1]	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro[1]	1,5	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos[1]	10	µg/l BrO3	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio[1]	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	—	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos[1]	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos[1]	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,70	mg/l	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano[1]	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	—	mg/l CaCO3	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos[1]	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio	—	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio[1]	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos[1]	50	mg/l NO3	---	---	---	---	0	0	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	—	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---
Selénio[1]	20	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio[1]	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos[1]	250	mg/l SO4	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno[1]:	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno[1]	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno[1]	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos:	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total:	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas[1] – total	0,50	µg/l	<0,03 (Maior LQ)	<0,03 (Maior LQ)	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos[1]	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Desetilaterbutilazina[1]	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Diurão[1]	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride[1]	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Ometoato[1]	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina[1]	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetoato[1]	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P[1]	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Metribuzina[1]	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
M656PH051[1]	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Glifosato[1]	0,10	µg/l	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
AMPA[1]	0,10	µg/l	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa[1]	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total[1]	—	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Beta Total[1]	—	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificaram situações de incumprimento

O Presidente do Conselho de Administração:

(João Carlos Izidoro Marques)

Data da publicitação: 27/11/2025

ADC ÁGUAS DA COVILHÃ

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DA COVILHÃ

EDITAL n.º 4/2025

ZONA DE ABASTECIMENTO: TALISCAS

4º TRIMESTRE
01 de Outubro
a
31 de Dezembro

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	3	3	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual	—	mg/l	0,42	0,42	---	---	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	---
Amónio	0,50	mg/l NH4	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 ºC	—	N/ml	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade	2500	µS/cm a 20 ºC	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	---
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO2	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade	5	mg/l O2	---	---	---	---	0	0	---
Cheiro a 25ºC	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25ºC	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio[1]	10	µg/l Sb	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio[1]	10	µg/l As	5,52	5,52	0	100%	1	1	100%
Benzeno[1]	1,0	µg/l	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Boro[1]	1,5	mg/l B	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos[1]	10	µg/l BrO3	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio[1]	5,0	µg/l Cd	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos[1]	50	µg/l CN	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos[1]	250	mg/l Cl	5,8	5,8	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,70	mg/l	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos	0,70	mg/l	---	---	---	---	0	0	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano[1]	3,0	µg/l	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO3	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos[1]	1,5	mg/l F	0,021	0,021	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio[1]	1,0	µg/l Hg	<0,01	<0,01	0	100%	1	1	100%
Nitratos[1]	50	mg/l NO3	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
Potássio	---	mg/l K	---	---	---	---	0	0	---
Selénio[1]	20	µg/l Se	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio[1]	200	mg/l Na	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Sulfatos[1]	250	mg/l SO4	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno[1]:	10	µg/l	<3 (maior LQ)	<3 (maior LQ)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno[1]	—	µg/l	<3	<3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno[1]	—	µg/l	<0,3	<0,3	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos:	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total:	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano	—	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas[1] – total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilaterbutilazina[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Imidaclopride[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetenamida-P[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Metribuzina[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
M656PH051[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Glifosato[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
AMPA[1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa[1]	0,10	mSv	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Alfa Total[1]	—	Bq/l	<0,04	<0,04	---	---	1	1	100%
Beta Total[1]	—	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

NOTA 1: Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta: ICOVI - Infraestruturas da Covilhã, eem

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Verificada situação de incumprimento aos parâmetro Bactérias Coliformes.
Causas do Incumprimento: A averiguação das causas foi inconclusiva.
Medidas Corretivas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento.

O Presidente do Conselho de Administração:

(João Carlos Izidoro Marques)

Data da publicitação: 20/02/2026